



Følle Strands Vandværk I/S

Engen 9
8382 Hinnerup

Att.: Søren Peter Poulsen

Registrernr.: T00864
Kundenr.: 06359
Ordrenr.: 831074
Prøvenr.: 23199409

Modt. dato: 2009.12.11

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Følle Strands Vandværk I/S
Engen 9, 8382 Hinnerup
Prøvested.....: **Følle Strands Vandværk. Forbruger - V20000300/4739000399**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Præstekravevej 4, køkken**
Prøveudtagning...: 2009.12.11 kl. 11:25
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.12.11 kl. 22:43 - 2009.12.15

Prøvenr.:	23199409	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	13	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	0.018	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.2	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	77	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.9	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
- Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, Hovedgaden 77, 8410 Rønne

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

15. december 2009



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.